

# あわび館プレハブ冷蔵庫更新事業

## プレハブ冷蔵庫 特記仕様書

第1条 この特記仕様書は、2値産振工第16号あわび館プレハブ冷蔵庫更新事業に適用する。

第2条 仕様は以下のとおりとし、見積入札額には納入場所までの運搬費、その他必要な費用を含めることとする。

1. 型式：プレハブ冷蔵庫 PR-22CC-2.25  
W2700\*D2700\*CH2200 内外装：カラー鋼板（抗菌仕様）  
扉：W863\*H1850 片開き 結合：コーチボルト式  
セーフティランプ付 樹脂スノコ・気圧弁付 LED庫内灯×2
2. 付属品：冷凍機（冷蔵用）  
HUS-11RA-UCI 1.1kw インバーターロータリー  
ユニットクーラー（冷蔵用）  
HUS-15RB-EK カチオン電着塗装仕様  
マイコンコントローラー  
HUS-B-CB リモコンスイッチ附属  
配線セット（5m）  
HUS-5A-CS  
重耐塩害塗装（室外機のみ）
3. 数量：1式
4. その他：上記以外の必要となる機器、工事一式※  
※既存冷蔵庫の解体撤去工事、廃棄管理（パネル、機器、フロンガス回収・破壊等）を含む

第3条 同等品の選定も可能とするが以下の項目を全て満たす機種とし、当該機種のカタログ等を添付したうえで、性能が同等であることの説明を行うこと。

1. 日本国内に本社を置くメーカーであること。
2. 修理等の場合に、速やかな対応ができること。
3. 処理能力等が第2条で指定する機種と同等かそれ以上であること。
4. 消費電力が第2条で指定する機種と同等かそれ以下であること。

第4条 納品及び設置場所は、長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 2791-3 のあわび館とし、納入設置作業に際しては、施工業者及び町担当職員との打ち合わせのうえ施工するものとする。

第5条 落札者は、第2条と第4条の設置作業費等の合計額が低い者とする。なお、見積入札書への記載は以下のとおりとする。

- 1 入札書に記載する金額は消費税を除いた金額とすること。
- 2 契約価格は決定金額に100分の110を乗じた金額とする。

第6条 本特記仕様書に定めのない事項は、担当者と協議の上決定することとする。