

町立学校加湿器購入事業 特記仕様書

1. 納入機器及び納入場所

- (1) 納入機器 加湿器 21台
- 納入場所 長崎県北松浦郡小値賀町中村郷71-2 小値賀小中学校 14台
長崎県北松浦郡小値賀町大島郷72-1 大島分校 7台

2. 仕様内容

次の内容とし、同等品以上のものとする。

※参考商品 ●メーカー：ダイニチ ●型名：HD-184

加湿方式	ハイブリッド式	
加湿量	最大1800mL/h以上	
タンク容量	12.0L以上	
適用床面積	プレハブ洋室	50畳(82㎡)以上
	木造和室	30畳(50㎡)以上

3. 納入期限

令和3年11月8日(月)

4. 機械の設置等

納入者は、機器等を納入しようとするときは事前にその旨を小値賀町教育委員会に連絡し日程調整を行うこと。

5. 提出書類

- (1) 機器納入仕様書
- (2) 機器取扱説明書
- (3) 保証書
- (4) その他発注者が提出を求めるもの

6. (1) 受注者は引渡し完了後のアフターケアに十分配慮しなければならない。
- (2) 本特記事項に明記されていない事項又は疑義が生じた場合は直ちに発注者に報告すること。
報告を怠って納入を実施したために生じた損害は、全て受注者の負担とする。