

し尿処理場 ブロワ整備工事

仕 様 書

令和5年6月

小 値 賀 町
仕 様 書

本仕様書は、「し尿処理場ブロワ整備工事」に関する仕様を定める。

工 事 名：し尿処理場ブロワ整備工事

工 事 場 所：長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷外崎 57
小値賀町し尿処理場

工 事 内 容

①曝気ブロワの整備

2台中1台が異音・振動による停止状態となり、推奨時期も超過しているため、今回オーバーホールを実施する。

②攪拌ブロワの整備

整備推奨時期を経過しており、稼働不能となると処理水の安定化が困難となり放流基準に支障をきたす恐れがあるため、今回オーバーホールを実施する。

検査、引渡し

本修繕工事竣工後、小値賀町の検査合格をもって正式引渡しとする。

疑 義

本仕様書、設計図書又は工事施工中に疑義が生じた場合は、その都度書面にて町と協議しその指示に従うとともに、その記録を提出すること。

その他特記事項

本工事に必要な工事用電力、工事用水、仮設資材置場等は、無償にて支給するものとし、本工事範囲外とする。