

し尿処理場 臭気ファン更新工事

仕 様 書

令和5年6月

小 値 賀 町
仕 様 書

本仕様書は、「し尿処理場臭気ファン更新工事」に関する仕様を定める。

工 事 名：し尿処理場臭気ファン更新工事

工 事 場 所：長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷外崎 57
小値賀町し尿処理場

工 事 内 容

- ・臭気ファンの更新

し尿処理場内の中濃度・低濃度臭気を収集し、鼻突から大気放出している臭気ファンの老朽化の影響により、内部ケーシングが損傷し、オイル漏れが確認されている。

完全に稼働停止となった場合、有毒な硫化水素が滞留し危険を及ぼすことが予想されるため、更新工事を行う。

検査、引渡し

本修繕工事竣工後、小値賀町の検査合格をもって正式引渡しとする。

疑 義

本仕様書、設計図書又は工事施工中に疑義が生じた場合は、その都度書面にて町と協議しその指示に従うとともに、その記録を提出すること。

その他特記事項

本工事に必要な工事用電力、工事用水、仮設資材置場等は、無償にて支給するものとし、本工事範囲外とする。